



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6340BP0165

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Meibes System-Technik GmbH Ringstraße 18, D-04827 Gerichshain
Vertreiber <i>distributor</i>	Meibes System-Technik GmbH Ringstraße 18, D-04827 Gerichshain
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Thermisch gesteuertes Regulierventil (6340)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Thermostatisches Zirkulationsventil
Modell <i>model</i>	12063...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE222TS0 001 vom 20.04.2022 (LGW) Ergänzungsprüfung: vom 29.03.2012 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0177/21 AB01 vom 04.05.2021 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 554 (01.03.2011) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	07.04.2028 / 23-0249-WNV

17028/04 A DE

22.03.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
1206320; 1206340	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
1206360; 1206380	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
1206300; 1206320	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
1206320; 1206360; 1206400	mit Innengewinde
1206340; 1206380; 1206420	mit Außengewinde